

إعلان استشارة

عـ 19 دـ د

يعلن رئيس بلدية فريانة عن إجراء استشارة لاقتناء مكيفات هواء فردية فعلى المزودين الراغبين في المشاركة الاتصال بمقر بلدية فريانة لسحب ملفات المشاركة خلال التوقيت الإداري.

الوثائق المطلوبة :

- تصريح في تعاطي نشاط بيع التجهيزات (مكيفات هواء)

- تعميم جدول الأسعار و إمضائه

- تعميم جدول بطاقة الخاصيات الفنية و إمضائها

ترسل العروض بعد تعمييرها و ختمها و إمضائها وفق الشروط الواردة في وثيقة الاستشارة باسم السيد رئيس بلدية فريانة عن طريق البريد السريع أو مضمون الوصول إلى العنوان التالي: بلدية فريانة شارع الحبيب بورقيبة فريانة 1240 أو تودع مباشرة بمكتب الضبط و يجب أن ينص الظرف الخارجي على عبارة " لا يفتح استشارة لاقتناء مكيفات هواء " و ذلك في اجل أقصاه 19 جويلية 2019 على الساعة الحادية عشرة صباحا و لا يأخذ بعين الاعتبار إلا تاريخ الوصول المبين بمكتب الضبط و يلغى كل عرض يخالف شروط المشاركة أو يصل بعد الآجال.

يتم فتح الظروف يوم 19 جويلية 2019 على الساعة الحادية عشرة و النصف صباحا .

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

• CLIMATISEUR SPLIT SYSTEM : 9000 BTU - CHAUD /FROID

Marque :
Type/model :

DESIGNATION	CARACTERISTIQUE EXIGE	CARACTERISTIQUE PROPOSE
Puissance de refroidissement en BTU	9000	
Puissance de chauffage en BTU	9000	
Suppression de l'humidité	$\geq 1L/h$	
Niveau sonore intérieur	≤ 40 db (A)	
Niveau sonore extérieur	≤ 50 db (A)	
Alimentation	220-240 V	
Classe énergétique	A	
Présence de l'étiquette énergie	oui	
Niveau de rendement énergétique (EER)	≤ 4	
Air direction	automatique	
Vitesse ventilateur (étape)	Min 3	
garantie	Min 1 an	

Le fournisseur

(Signature et cachet)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

• CLIMATISEUR SPLIT SYSTEM : 12000 BTU - CHAUD /FROID

Marque :
Type/model :

DESIGNATION	CARACTERISTIQUE EXIGE	CARACTERISTIQUE PROPOSE
Puissance de refroidissement en BTU	12000	
Puissance de chauffage BTU	12000	
Suppression de l'humidité	≥ 1L/h	
Niveau sonore intérieur	≤ 42 db (A)	
Niveau sonore extérieur	≤ 55 db (A)	
Alimentation	220-240 V	
Classe énergétique	A	
Présence de l'étiquette énergie	oui	
Niveau de rendement énergétique (EER)	≤ 4	
Air direction	automatique	
Vitesse ventilateur (étape)	Min 3	
garantie	Min 1 an	

Le fournisseur

(Signature et cachet)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

• CLIMATISEUR SPLIT SYSTEM : 18000 BTU - CHAUD /FROID

Marque :
Type/model :

DESIGNATION	CARACTERISTIQUE EXIGE	CARACTERISTIQUE PROPOSE
Puissance de refroidissement en BTU	18000	
Puissance de chauffage BTU	18000	
Suppression de l'humidité	≥ 1L/h	
Niveau sonore intérieur	≤ 45 db (A)	
Niveau sonore extérieur	≤ 58 db (A)	
Alimentation	220-240 V	
Classe énergétique	A	
Niveau de rendement énergétique (EER)	≤ 4	
Présence de l'étiquette énergie	oui	
Air direction	automatique	
Vitesse ventilateur (étape)	Min 3	
garantie	Min 1 an	

Le fournisseur
(Signature et cachet)

BORDERAU DES PRIX

Fournisseur :

Adresse :

Matricule fiscale :

DESIGNATION	unité	Qté	TVA %	P.U.HT	P.U.TTC	P.T.TTC
CLIMATISEUR SPLIT SYSTEM : 9000 BTU - CHAUD /FROID Y/C INSTALLATION ET MISE EN SERVICE	U	03				
CLIMATISEUR SPLIT SYSTEM : 12000 BTU - CHAUD /FROID Y/C INSTALLATION ET MISE EN SERVICE	U	13				
CLIMATISEUR SPLIT SYSTEM : 18000 BTU - CHAUD /FROID Y/C INSTALLATION ET MISE EN SERVICE	U	02				
TOTAL TTC						

Arrête le présent bordereau a la somme de (en toutes lettres) TTC

.....

Le fournisseur

(Signature et cachet)